

**Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene  
(§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)**

Netz und Umspannebene	Höchst-entnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW	Zeitpunkt*	Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh	Last- gang
Netzebene MS	7.469	30.11.16 07:45	26.565.750	xls
Umspannebene MS/NS	4.606	12.02.16 11:15	13.637.416	xls
Netzebene NS	4.400	12.02.16 11:15	13.112.227	xls
*) Beginn der Viertel Stunde				
Stand: 01.04.2017				